

# Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

## PRÜFZEUGNIS

### Nr. 120002494.10

(Version 02)

Aufgrund der in der notifizierten Prüfstelle für Baubeschläge des MPA NRW durchgeführten Prüfungen wird bestätigt, dass

die Bauprodukte

Türöffner als Teil eines elektrischen Verriegelungssystems für Türen in Rettungswegen:

#### Fluchttüröffner Modellreihe 332

der Firma

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH  
Bildstockstraße 20  
D – 72458 Albstadt

mit den wesentlichen Anforderungen der bauaufsichtlichen Richtlinie

„Richtlinie über elektrische Verriegelungssysteme von Türen in Rettungswegen (EltVTR) – Fassung Dezember 1997 –“

entsprechend der VwV TB des Landes Baden-Württemberg, lfd. Nr. C 2.6.11, übereinstimmen.

Aus funktionstechnischer Sicht bestehen keine Bedenken, die Fluchttüröffner und die zugehörigen Fallenschlösser auch an Feuerschutztüren zu verwenden. Die Feuerschutztüren werden im Brandfall von den Türschlössern sicher geschlossen gehalten. Hinsichtlich des Einbaus der Fluchttüröffner in Feuerschutztüren sind die Mitteilungen des deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt), Berlin, „Änderungen bei Feuerschutzabschlüssen“ zu beachten.

Dieses Prüfzertifikat dient nicht als bauaufsichtliche Verwendungsgenehmigung für ein komplettes elektr. Verriegelungssystem gemäß EltVTR. Es dient nur dem Nachweis der Eignung der o.a. Türöffner für ein solches Verriegelungssystem.

Dortmund, den 17.02.2020

Im Auftrag



Dipl.-Ing. Frank Werner  
Stellv. Leiter der Prüfstelle



Dieses Prüfzeugnis umfasst 1 Seite.

Die Grundlage für dieses Prüfzeugnis bildet der MPA NRW Prüfbericht Nr. 120002494.01.

Es ersetzt das Prüfzertifikat Nr. 120002494.10 vom 15.04.2008.