

Anerkennung



von Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung

Link GmbH
Bahnhofsallee 59 - 61
35510 Butzbach-Ostheim

Anerkennungs-Nr. /	Anzahl der Seiten /	gültig vom (TT.MM.JJJJ)	gültig bis (TT.MM.JJJJ)
G 107060	4	06.08.2023	05.08.2027

Gegenstand der Anerkennung

Riegelschaltkontakt
100 1335/36 C

Verwendung

in Einbruchmeldeanlagen der Klasse C

Anerkennungsgrundlagen

VdS 2110:2017-09
VdS 2269:1996-09
VdS 2315:1996-09
VdS 2344:2014-07

Köln, den 22.05.2023

Dr. Reiner Mann
Geschäftsführer

i. V. Grundmann
Leiter der Zertifizierungsstelle

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik





zur Anerkennungsnummer G 107060 vom 22.05.2023

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.

Bezeichnung des Gegenstandes	Typ	Kenn-Nr. des Inhabers	Anerkennungsnr
<p>Riegelschaltkontakt in den Ausführungen:</p> <ul style="list-style-type: none">- mit Lötanschluss- mit fest angeschlossener Leitung <p>Optionen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Hebelverlängerung (Kunststoff)- Hebelverlängerung (Metall)- Kunststoffhalter- Blechschraube (2,2 x 4,5)- Senkkopfschraube (M3 x 6)	<p>100 13 36C 100 13 35C</p>		



zur Anerkennungsnummer G 107060 vom 22.05.2023

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.

Art der Unterlage	Kennzeichnung der Unterlage	Datum	Seiten
Anleitungen: - Montageanleitung	Riegelschaltkontakt Typ 100 13 35 C Typ 100 13 36 C	11/2008	2
Technische Unterlagen: - Datenblatt	Riegelschaltkontakt Typ 100 13 35 C Typ 100 13 36 C	06.08.2007	1
Beschreibung	OEM	06.08.2007	1
Konstruktionszeichnungen: - Zusammenbau Gehäuse 1	Art. N 100 13 35 C	13.12.2007	1
- Zusammenbau Gehäuse 2	Art. N 100 13 36 C	13.12.2007	1
- Hebelverlängerung GU	1209643	28.03.2014	1
Datenblatt Schalter	F 6	06.08.2007	3



Anlage 3

Seite 1

zur Anerkennungsnummer G 107060 vom 22.05.2023

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

1. Der Gerätetyp 100 13 36 C darf nicht in Außentüren eingesetzt werden.
2. Das Gerät vom Typ 100 13 35 C entspricht der Umweltklasse III nach VdS 2110.
3. Das Gerät vom Typ 100 13 36 C entspricht der Umweltklasse II nach VdS 2110.